СЕРТИФИКАТ № 184001- 03/INEM/019/4 – 2

СЖС България ЕООД
Бул. "Цар Освободител" № 25А
1504 София/България
Тел.: (359-2) 910 15
Факс: (359-2) 981 81 43
E_mail: sgs_bulgaria@sgs.com

ORIGINAL

24 Юни 2003

Доклад за извършена инспекция

Наш номер: 03/INEM/019

СЪГЛАСНО ПОРЪЧКА, ПОЛУЧЕНА ОТ УниПОС ООД, ИЗВЪРШИХМЕ ИНСПЕКЦИЯ С ОБЕКТ И ОБХВАТ, КАКТО СЛЕДВА:

1. ОБЕКТ НА ИНСПЕКЦИЯТА

Термични пожароизвестители тип FD xx20, предоставени в Изпитвателна лаборатория "Племед" ЕООД – Плевен, България.

2. ОБХВАТ НА ИНСПЕКЦИЯТА

Съгласно наша оферта, изх. № 0621/24.04.2003 и потвърждение от клиента от 16.05.2003 година:

- Идентификация на Термичните пожароизвестители FD xx20, чрез визуален оглед и по предоставена техническа документация и данни (производител, тип, сериен номер);
- Наблюдение и потвърждаване на изпитванията на Термичните пожароизвестители FD xx20 за проверка на съответствието им с изискванията на стандарта БДС EN 54-5:2001 – Системи за откриване и оповестяване на пожари. Топлинни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА

Изпитванията на Термичните пожароизвестители FD xx20 се проведоха от 26 Май до 30 Май 2003 година в Изпитвателна лаборатория "Племед" ЕООД - Плевен, ул. Гренадерска, № 114. Изпитванията проведоха г-н Станоев и г-н Чорбаджиев, представители на изпитвателната лаборатория, г-жа Евтимова, представител на УниПОС ООД, наблюдавани от г-н Ганов, представител на СЖС България ЕООД и одобрени от г-н Петров.

Термичните пожароизвестители, предоставени за изпитване, бяха идентифицирани като тип FD 3020 и тип FD 6120L. Серийните номера на образците са изброени по-долу:

Пожароизвестител	Термични пожароизвестители FD 3020		Адресируеми термични пожароизвестители FD 6120L	
Тип	FD 3020 A1R	FD 3020 BR	FD 6120L A2R	FD 6120L BR
Серийни номера	270103257	270103009	280203295	220403009
	270103258	270103210	280203296	220403210
	270103259	270103211	280203297	220403211
	270103260	270103212	280203298	220403212
	270103261	270103213	280203299	220403213
	270103262	270103214	280203282	220403214
	270103263	270103215	280203283	220403215
	270103264	270103216	280203284	220403216
	270103265	270103217	280203285	220403217
	270103266	270103218	280203286	220403218
	270103267	270103219	280203287	220403219
	270103268	270103220	280203311	220403220
	270103269	270103221	280203312	220403221
	270103270	270103222	280203313	220403222
	270103271	270103223	280203314	220403223
Захранване	10 до 30 V DC	10 до 30 V DC	15 до 30 V DC	15 до 30 V DC

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

SGSPAPER
00028547

СЕРТИФИКАТ № 184001- 03/INEM/019/4 – 2

ORIGINAL

Представителят на СЖС България ЕООД, присъства на изпитванията на гореизброените термични пожароизвестители, представляващи представителна извадка от произведената продукция, в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN 54-5:2001 – Системи за откриване и оповестяване на пожари. Топлинни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип.

Проведена бе и визуална инспекция на образците, за проверка на съответствието с конструктивните чертежи.

Използвана бе следната измервателна апаратура:

- Топлинен тунел ТТ 2001, НО 01 17002, инв. № 016, сертификат № 007/13.05.2003, според EN 54-5;
- Анемометър – Термометър Unitest, фабричен № НЕ 0122 ТА, сертификат № 440/2002;
- Мултиметър MY 68, сериен № 05071939, сертификат № 160/01.10.2002;
- Термометър Hg, инв. № 041, сертификат № 439/27.09.2002;
- Стабилизиран токоизправител STATRON TYP 3205, инв. № 4478;
- Камера за влага, НО 01-17001, инв. № 015, сертификат № 006/13.05.2003;
- Камера за студ, НО 03-17006, инв. № 028, сертификат № 005/13.05.2003;
- Термометър спиртен, инв. № No 031, сертификат № 169/05.03.2003;
- Технологично приспособление за изпитване на страничен удар ТП 03-17007, инв. № 029, сертификат № 010/14.05.2003, според EN 54-5;
- Шублер INOX, инв.№ 013, сертификат № 500/01 27.09.2002;
- Везна Е 5500 S, фабричен № 36080001, сертификат № 139/2001;
- Пожароизвестителна централа FS 6000, инв. № 115/2001 – използвана за изпитванията на пожароизвестител тип FD 6120L.

По време на изпитванията бяха използвани следните стандартизационни и нормативни документи:

СТАНДАРТ	ОПИСАНИЕ	ЧАСТ
Методика за изпитване	FD xx20 00.00.00.00.МИ	
БДС EN 54-5:2001	Системи за откриване и оповестяване на пожари	Част 5: Топлинни пожароизвестители – Пожароизвестители точков тип.
IEC 60068-2-1:1990 / A1:1993 / A2:1994	Environmental testing	Част 2: Тест Ab:Студ
IEC 60068-2-30:1980 / A1:1985	Environmental testing	Тест Db, Влажна топлина
BDS EN 60529:2000	Степен на защита	

Протоколи № 11/09.06.2003 и № 12/09.06.2003, описващи резултатите от изпитванията на термичните пожароизвестители, се подписаха от горепосочените представители на УниПОС ООД, Изпитвателна лаборатория "Племед" ЕООД – Плевен и СЖС България ЕООД.

Резултатите от изпитванията на горепосочените термични пожароизвестители са задоволителни и в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN 54-5: 2001, клаузи 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.15 и 6.2.

Заключенията, съгласно настоящия доклад важат само за времето и мястото на контрола.
Всички приложения да се смятат за неразделна част от настоящия доклад.

СЖС България ЕООД

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД SGS BULGARIA LTD

Приложение: Снимков доклад 03/INEM/019/4 – 2
Протокол № 11/09.06.2003
Протокол № 12/09.06.2003

SGSPAPER 00028548

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.