ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
според Construction Products Regulation EU No. 305/2011
No. 29 / 18.02.2020

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

   FD7130

2. Предвидена употреба/употреби:
   Пожароизвестителни системи инсталирани в сгради.
   Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина

3. Производител:

   UniPOS Ltd.,
   47 San Stefano Street, 5800, Pleven, Bulgaria

4. Упълномощен представител: **Не е приложимо**

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   Система 1

6. а. Хармонизиран стандарт:

   БДС EN54-7:2000 /A1: 2002 + A2:2006 - Пожароизвестителни системи – Димни пожароизвестители – Точкови пожароизвестители използващи разсейване на светлината, поглъщане на светлината или йонизация

   БДС EN 54-17: 2005 / AC: 2007 - Пожароизвестителни системи – Изолатори на късо съединение

   Нотифициран орган/органи:

   BRE Global Limited сертификационна организация 0832 изпълнява типови тестове и първоначална проверка на производствената база, както и продуктов контрол с непрекъснат контрол и оценка на контрола на производство според system 1 и на базата на това издава ЕС сертификати за съвместимост както следва:

   - **0832-CPD-1877;**

   EVPU сертификационна организация 1293 изпълнява типови тестове и първоначална проверка на производствената база, както и продуктов контрол с непрекъснат контрол и оценка на контрола на производство според system 1 и на базата на това издава ЕС сертификати за съвместимост както следва:

   - **1293-CPR-0668**

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристики	**Съвместимост**	**Спецификация според Хармонизирания стандарт**
		EN54-17: 2005 / AC: 2007
Изисквания в Алармен режим	Pass	5.2
Продължителна работа	Pass	4
Устойчивост при продължителна работа и време за реакция : Суха топлина	Pass	5.4, 5.5
Устойчивост на вибрации и удари	Pass	5.9 to 5.12
Устойчивост при продължителна работа, устойчивост на влага	Pass	5.6, 5.7
Устойчивост при продължителна работа, Корозия от серен диоксид	Pass	5.8
Устойчивост при продължителна работа, ЕМС	Pass	5.3, 5.13

Основни характеристики	**Съвместимост**	**Спецификация според Хармонизирания стандарт**
		EN54-7: 2000 A1: 2002, A2: 2006
Номинални стойности за преминаване в Аларма / Чувствителност, Време за реакция и изисквания в състояние Пожар	Pass	4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18
Продължителна работа	Pass	4.2 to 4.7, 4.9 to 4.11
Изменения на параметрите на захранването	Pass	5.5
Устойчивост при продължителна работа и време за реакция : Суха топлина	Pass	5.8, 5.9
Устойчивост на вибрации и удари	Pass	5.13 to 5.16
Устойчивост при продължителна работа, устойчивост на влага	Pass	5.10, 5.11
Устойчивост при продължителна работа, Корозия от серен диоксид	Pass	5.12
Устойчивост при продължителна работа, ЕМС	Pass	5.17

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Христо Димитров, Изпълнителен директор
(име)

Плевен, 18.02.2020
(място и дата)

Подпис_____
Изпълнителен директор

"ЮНИПОС" Дружество с ограничена отговорност ПЛЕВЕН