ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
според Construction Products Regulation EU No. 305/2011
No. 199/23.11.2017

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
   FS-5100, FS-5200

2. Предвидена употреба/употреби:
   Пожароизвестителни системи инсталирани в сгради. Част 2: Устройства за управление и индикация

3. Производител:

   UniPOS Ltd.,
   47 San Stefano Street, 5800, Pleven, Bulgaria

4. Упълномощен представител: **Не е приложимо**

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   Система 1

6. а. Хармонизиран стандарт:

   БДС EN 54-2: 1997/A1: 2006/AC: 1999 – Пожароизвестителни системи – Устройства за управление и индикация;

   БДС EN 54-4:1997/A2: 2006/AC: 1999 - Пожароизвестителни системи – Токозахранващи устройства

   Нотифициран орган/органи:

   EVPU сертификационна организация 1293 изпълнява типови тестове и първоначална проверка на производствената база, както и продуктов контрол с непрекъснат контрол и оценка на контрола на производство според system 1 и на базата на това издава ЕС сертификати за съвместимост както следва:

   - **1293-CPD-0290**

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристики	**Съвместимост**	**Спецификация според Хармонизирания стандарт**	**Спецификация според Хармонизирания стандарт**
		EN54-2: 1997 / A1: 2006	EN54-4: 1997 / A2: 2006
Продължителна работа	Pass	4 to 14	4 to 8
Устойчивост при продължителна работа и време за реакция : Суха топлина	Pass	15.4	9.5
Устойчивост на вибрации и удари	Pass	15.6, 15.7, 15.15	9.7, 9.8, 9.15
Устойчивост при продължителна работа, EMC	Pass	15.8 to 1 5.13	9.9 to 9.13
Устойчивост при продължителна работа, устойчивост на влага	Pass	15.5, 15.14	9.6 to 9.14
Изисквания в състояние пожар на устройството	Pass	4, 5, 7	N/A
Време за реакция (реакция на събитие пожар)	Pass	7.1, 7.7, 7.11, 7.12	N/A
Общи изисквания към ТЗУ	Pass	N/A	4, 5, 6

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Христо Димитров, Изпълнителен директор
(име)

Плевен, 23.11.2017
(място и дата)

Подпис_____

Изпълнителен директор