Dedal Оценяване & Сертификация

Нотифицирано лице 1922
България, 8230 Несебър
Младост #50

СЕРТИФИКАТ

ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1922 - CPR - 1695

В съответствие с Регламент (EU) 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 (Регламент за строителни продукти или CPR), този сертификат се отнася за строителен продукт

Пожароизвестителни системи. Ръчни пожароизвестители. Изолатори на късо съединение. Адресируем ръчен пожароизвестител FD7150M тип А с директно действие (еднооперационен), за използване на закрито

(с експлоатационни характеристики, описани в приложения I и II, които са неразделна част от този сертификат)
пуснат на пазара под името или марката на

„УниПОС“ ЕООД
гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 47
в производствена площадка
„УниПОС“ ЕООД
гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 47

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели, описани в Приложение ZA на стандартите

EN 54-11:2001, EN 54-11:2001/A1:2005 и EN 54-17:2005, EN 54-17:2005/AC:2007

по система 1 за изпълнение, посочени в настоящия сертификат се прилагат и че производственият контрол във фабриката извършван от производителя, се оценява, за да се гарантира постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт.

Този сертификат е издаден за първи път на 01.12.2021 г. и ще остане в сила до 01.12.2022 г., при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено. Сертификатът се поддържа чрез надзорен одит и се преиздава след всеки надзорен одит. Валидността на сертификата може да бъде потвърдена в CE регистъра на уеб сайта на www.dedal-bg.net.

ИА "БСА" Рег. № 12 ОСП
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ
ИА БСА е страна по ЕА MLA

Embossed stamp of "Dedal - A&C" Ltd.

Dedal Attestation & Certification

Управител: дипл. инж. Анна Василева

Издаден:
Бургас, 01 декември 2021

рег. No. 01-00

Ďedal Attestation & Certification

Нотифицирано лице 1922
България, 8230 Несебър
Младост #50

ПРИЛОЖЕНИЕ I към сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 1922 - CPR - 1695/01.12.2021

Експлоатационни характеристики, съгласно EN 54-11:2001, EN 54-11:2001/A1:2005

Съществени характеристики	Съответствие	Клауза
Номинални условия за задействане/ Чувствителност и технически характеристики в условия на пожар		
- *Работен режим "Тревога"*	Отговаря	4.3.2
- *Индикатори за режим "Тревога"*	Отговаря	4.4
- *Аспекти на безопасността*	Отговаря	4.7.1
- *Защита срещу случайно задействане*	N/A	4.7.4
- *Работно изпитване*	Отговаря	5.2
- *Функционално изпитване*	Отговаря	5.3
Експлоатационна надеждност		
- *Маркировка и данни*	Отговаря	4.2
- *Работен режим "Дежурство"*	Отговаря	4.3.1
- *Възможност за възстановяване (възстановяване)*	Отговаря	4.5
- *Приспособление за проверка*	N/A	4.6
- *Форма, размери и цветове*	Отговаря	4.7.2
- *Символи и надписи*	Отговаря	4.7.3
- *Категория според околната среда*	Отговаря	4.7.5
- *Допълнителни изисквания за ръчни пожароизвестители с програмно управление*	Отговаря	4.8
- *Изпитване на устройството за проверка (в работно състояние)*	N/A	5.4
- *Изпитване на надеждност (в неработно състояние)*	Отговаря	5.5
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на температура		
- *Суха топлина (в работно състояние)*	Отговаря	5.7
- *Суха топлина (в неработно състояние)*	N/A	5.8
- *Студ (в работно състояние)*	Отговаря	5.9
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на вибрации		
- *Тръскащи удари (в работно състояние)*	Отговаря	5.14
- *Преки удари (в работно състояние)*	Отговаря	5.15
- *Синусоидални вибрации (в работно състояние)*	Отговаря	5.16
- *Синусоидални вибрации (в неработно състояние)*	Отговаря	5.17
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на влага		
- *Влажна топлина, цикличен режим (в работно състояние)*	Отговаря	5.10
- *Влажна топлина, цикличен режим (в неработно състояние)*	N/A	5.11
- *Влажна топлина, постоянен режим (в неработно състояние)*	Отговаря	5.12
- *Защита, осигурявана от обвивката*	N/A	5.19
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; устойчивост на корозия		
- *Влажна топлина, цикличен режим (в неработно състояние)*	N/A	5.11
- *Корозия от серен диоксид (SO_2) (в неработно състояние)*	Отговаря	5.13
Дълготрайност на експлоатационната надеждност; електрическа стабилност		
- *Изменения на параметрите на захранването*	Отговаря	5.6
- *Електромагнитна съвместимост (EMC) (в работно състояние)*	Отговаря	5.18

CE

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

ИА "БСА"
Рег. № 12 ОСП
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ
ИА БСА е страна по ЕА MLA

Embossed stamp of "Dedal - A&C" Ltd.

Управител: Ďedal Attestation & Certification

дипл. инж. Анна Василева

Издаден:
Бургас, 01 декември 2021

рег. No. 01-00

Ďedal Attestation & Certification

Нотифицирано лице 1922
България, 8230 Несебър
Младост #50

ПРИЛОЖЕНИЕ II към сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 1922 - CPR - 1695/01.12.2021

Експлоатационни характеристики, съгласно EN 54-17:2005, EN 54-17:2005/AC:2007

Съществени характеристики	Съответствие	Клауза
Функционални параметри и пожарни условия		
- *Възпроизводимост*	Отговаря	5.2
Експлоатационна надеждност		
- *Изисквания*	Отговаря	4
Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; устойчивост на температура		
- *Суха топлина (в работно състояние)*	Отговаря	5.4
- *Студ (в работно състояние)*	Отговаря	5.5
Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; устойчивост на влага		
- *Тръскащи удари (в работно състояние)*	Отговаря	5.9
- *Преки удари (в работно състояние)*	Отговаря	5.10
- *Синусоидални вибрации (в работно състояние)*	Отговаря	5.11
- *Методика за изпитване*	Отговаря	5.12
Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; устойчивост на влага		
- *Влажна топлина, циклична (в работно състояние)*	Отговаря	5.6
- *Влажна топлина, постоянна (в неработно състояние)*	Отговаря	5.7
Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; устойчивост на корозия		
- *Корозия от серен диоксид (SO2) (в неработно състояние)*	Отговаря	5.8
Продължителна стабилност на експлоатационната надеждност; електрическа стабилност		
- *Изменения на захранващото напрежение*	Отговаря	5.3
- *Електромагнитна съвместимост (EMC), изпитвания на устойчивост (в работно състояние)*	Отговаря	5.13

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

ИА "БСА" Рег. № 12 ОСП
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ
ИА БСА е страна по ЕА MLA

Embossed stamp of "Dedal - A&C" Ltd.

Управител: Ďedal Attestation & Certification

дипл. инж. Анна Василева

Издаден:
Бургас, 01 декември 2021

рег. No. 01-00