



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
според Construction Products Regulation EU No. 305/2011
№. 111 / 12.06.2020

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

FD7201S

2. Предвидена употреба/употреби:

Пожароизвестителни системи инсталирани в сгради
Пожароизвестителни системи – Входно-изходни устройства

3. Производител:

UniPOS Ltd.,
47 San Stefano Street, 5800, Pleven, Bulgaria

4. Упълномощен представител: **Не е приложимо**

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 1

6. а. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 54-17: 2005 / AC: 2007 - Пожароизвестителни системи – Изолатори на късо съединение

БДС EN 54-18: 2005/AC:2007 - Пожароизвестителни системи – Входно-изходни устройства

Нотифициран орган/органи:

EVPU сертификационна организация 1293 изпълнява типови тестове и първоначална проверка на производствената база, както и продуктов контрол с непрекъснат контрол и оценка на контрола на производство според system 1 и на базата на това издава ЕС сертификати за съвместимост както следва:

- **1293-CPR-0669**

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Съвместимост	Спецификация според Хармонизирания стандарт	Спецификация според Хармонизирания стандарт
		EN54-18: 2005/ AC :2007,	EN54-17: 2005 / AC: 2007
Време за реакция	Pass	cl. 5.2	NA
Изисквания в Алармен режим	Pass	cl. 5.1.4	cl. 5.2
Продължителна работа	Pass	cl. 5.1.4	cl. 4
Устойчивост при продължителна работа и време за реакция : Суха топлина	Pass	cl. 5.3, 5.4	cl. 5.4, 5.5
Устойчивост на вибрации и удари	Pass	cl. 5.8 to 5.11	cl. 5.9 to 5.12
Устойчивост при продължителна работа, устойчивост на влага	Pass	cl. 5.5, 5.6	cl. 5.6, 5.7
Устойчивост при продължителна работа, Корозия от серен диоксид	Pass	cl. 5.7	cl. 5.8
Устойчивост при продължителна работа, EMC	Pass	cl. 5.2, 5.12	cl. 5.3, 5.13

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Христо Димитров, Изпълнителен директор
(име)

Плевен, 12.06.2020
(място и дата)

Подпис  
Изпълнителен директор