

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**според Construction Products Regulation EU No. 305/2011**  
**№. 104 / 21.04.2021**

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

**FD8030**

2. Предвидена употреба/употреби:

**Пожароизвестителни системи инсталирани в сгради.**

**Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина**

3. Производител:

**UniPOS Ltd.,**

**47 San Stefano Street, 5800, Pleven, Bulgaria**

4. Упълномощен представител: **Не е приложимо**

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

**Система 1**

6. а. Хармонизиран стандарт:

**БДС EN54-7:2018 - Пожароизвестителни системи – Димни пожароизвестители – Точкови пожароизвестители използващи разсейване на светлината, поглъщане на светлината или йонизация**

Нотифициран орган/органи:

**UL International (NL) B.V. сертификационна организация 2821 изпълнява типови тестове и първоначална проверка на производствената база, както и продуктов контрол с непрекъснат контрол и оценка на контрола на производство според system 1 и на базата на това издава ЕС сертификати за съвместимост както следва:**

**2821-CPR-0114**

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Compliance	Pass	EN54-7:2018
Individual alarm indication	Pass	EN54-7:2018
Connection of ancillary devices	Pass	EN54-7:2018
Monitoring of detachable detectors	Pass	EN54-7:2018
Manufacturer's adjustments	Pass	EN54-7:2018
Protection against the ingress of foreign bodies	Pass	EN54-7:2018
Response to slowly developing fires	Pass	EN54-7:2018
Software controlled detectors	Pass	EN54-7:2018
General	Pass	EN54-7:2018
Repeatability	Pass	EN54-7:2018
Directional dependence	Pass	EN54-7:2018
Reproducibility	Pass	EN54-7:2018
Air movement	Pass	EN54-7:2018
Dazzling	Pass	EN54-7:2018
Variation in supply parameters	Pass	EN54-7:2018
Fire sensitivity	Pass	EN54-7:2018
Cold (operational)	Pass	EN54-7:2018
Dry heat (operational)	Pass	EN54-7:2018
Damp heat, steady state (operational)	Pass	EN54-7:2018
Damp heat, steady state (endurance)	Pass	EN54-7:2018
Sulphur dioxide (SO <sub>2</sub> ) corrosion (endurance)	Pass	EN54-7:2018
Shock (operational)	Pass	EN54-7:2018
Impact (operational)	Pass	EN54-7:2018
Vibration sinusoidal (operational)	Pass	EN54-7:2018
Vibration sinusoidal (endurance)	Pass	EN54-7:2018
EMC Immunity (operational)	Pass	EN54-7:2018
Marking, labelling and packaging	Pass	EN54-7:2018

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Христо Димитров, Изпълнителен директор  
(име)

Плевен, 21.04.2021  
(място и дата)

Подпис   
Изпълнителен директор