



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
според Construction Products Regulation EU No. 305/2011
No 110 / 17.10.2022

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

7000M

2. Предвидена употреба/употреби:

Пожароизвестителни системи инсталирани в сгради.
Интерактивна Пожароизвестителна централа

3. Производител:

УниПОС ЕООД,
България, Плевен 5800, ул.Сан Стефано 47

4. Упълномощен представител: **Не е приложимо**

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 1

6. а. Хармонизиран стандарт:

БДС EN54-2:1997 / АС:1999 / А1:2006 - Пожароизвестителни системи – Устройства за управление и индикации

БДС EN54-4:1997 / АС:1999 / А1:2002 / А2:2006 - Пожароизвестителни системи – Токозахранващи устройства

Нотифициран орган/органи:

Dedal сертификационна организация 1922 изпълнява типови тестове и първоначална проверка на производствената база, както и продуктов контрол с непрекъснат контрол и оценка на контрола на производство според system 1 и на базата на това издава ЕС сертификати за съвместимост както следва:

- **1922-CPR-1861**



7. Декларираните експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Съвместимост	Спецификация според Хармонизирания стандарт
		EN54-2:1997 / AC:1999 / A1:2006
Изисквания в работен режим „Пожарна Тревога“	Отговаря	4, 5, 7
Време за реакция на събитие пожар	Отговаря	7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Експлоатационна надеждност	Отговаря	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на температура	Отговаря	15.4
Дълготрайност на експлоатационната надеждност, Устойчивост на вибрации и удари	Отговаря	15.6, 15.7, 15.15
Дълготрайност на експлоатационната надеждност, Електрическа стабилност	Отговаря	15.8, 15.13
Дълготрайност на експлоатационната надеждност, Устойчивост на влага	Отговаря	15.5, 15.14

Основни характеристики	Съвместимост	Спецификация според Хармонизирания стандарт
		EN54-4: 1997 / AC:1999 / A1:2002 / A2:2006
Технически характеристики на токозахранването	Отговаря	4, 5, 6
Експлоатационна надеждност	Отговаря	4 до 8
Дълготрайност на експлоатационната надеждност, Устойчивост на температура	Отговаря	9.5
Дълготрайност на експлоатационната надеждност, Устойчивост на вибрации и удари	Отговаря	9.7, 9.8, 9.15
Дълготрайност на експлоатационната надеждност, Електрическа стабилност	Отговаря	9.9
Дълготрайност на експлоатационната надеждност, Устойчивост на влага	Отговаря	9.6, 9.14

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Христо Димитров, Изпълнителен директор
(име)

Плевен, 17.10.2022
(място и дата)

Подпис _____
Изпълнителен директор

