

EC DEKLARATION OF CONFORMITY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Nr 1/E317/2017

1. Typ wyrobu:

DUR – 40Ex KOD 317 XY ZZZZZZ

gdzie: 317 oznacza symbol typu wyrobu, X- rok produkcji, Y- kwartał produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.

2. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155.

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiotem deklaracji jest:

UNIWERSALNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DUR – 40Ex

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w niżej wymienionych dokumentach:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej Dz. U. nr 82 poz. 556 (Dyrektywa 2014/30/UE).

- PN-EN 50561-1:2013-12 Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru – Część 1: Urządzenia użytku domowego.
- PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 6-3 Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko przemysłowych.
- PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów - Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej Dz. U. poz. 817 z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dyrektywa 2014/34/UE).

- PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:2014-03 Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – podstawowe wymagania.
- PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i”.

Wyrób posiada CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE KDB 05ATEX190X + UZUPEŁNIENIE NR 2.

Wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Bydgoszcz 24.07.2017r.

Prezes Zarządu Komplementariusza


Dariusz Nagański